



Câmara Municipal de Juquiá

Comprovante de Protocolo

Número do Protocolo 2023097

Ementa REQUERIMENTO Nº 04/2023

Autor Teobaldo da Costa Barreiros

Tipo da Matéria Requerimento

Documento protocolado por **Lais** em **03/03/2023 11:01:00**

Lais Saes Madeira Magalhães
Assistente Administrativo
RG nº 40.468.822-8



CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 04/2023 **SENHOR PRESIDENTE E** **NOBRES VEREADORES:**

O vereador infrafirmado REQUEIRO NA FORMA REGIMENTAL, para que seja encaminhado ofício a SABESP, solicitar à Cia SABESP medidas corretivas nas estações de tratamento de esgoto do Bairro Cedro e Itopava.

Em visita aos locais encontrei muitas irregularidades, que apontam que o tratamento de esgoto não esta sendo efetivo e tratado com devido rigor.

As instalações estruturais e mesmos aos resultados da operação podem estar comprometidas e afetam a água e meio ambiente com poluição.

Foram encontradas as seguintes características desfavoráveis, que convém alarme preventivo e corretivo da Cia:

- 1 - Local com mato crescido sem possibilidade de acompanhar a lagoa com visibilidade;
- 2 - Existe assoreamento dentro da lagoa o que indica que areia e sujeiras estão sendo levados para dentro do tanque dificultando a digestão dos resíduos;
- 3 - A inexistência de aeradores que ajudam a lagoa a se manter com tratamento eficiente;
- 4 - Peneiramento esta congestionado com areia e lodo de forma a prejudicar a passagem, sendo feita em grande parte sem utilizar este recurso, sem esta pré - limpeza de lodo;
- 5 - Falta de manutenção relativa à estas limpezas de lodo e sujidades excessivas no peneiramento e na lagoa como um todo;
- 6 - Equipamentos que chegaram desde 2020 que vão auxiliar no efetivo tratamento, pois a lagoa esta com capacidade extrapolada, porém inoperante sem precisão de operacionalização;
- 7 - Sem identificação do emissário para posteriores visitas.

Diante destas características, venho requerer prazo para correções em caráter de urgência.

JUSTIFICATIVA

A população paga taxa em suas contas de água e esgoto, por um devido tratamento que não esta sendo feito pela Cia.

Plenário, Vera Lúcia Guedes, 03 de fevereiro de 2023.



TEOBALDO DA COSTA BARREIROS "TIM"
VEREADOR

Telefax: (0xx13) 3844-1552 / 3844-1354

E-mail: camarajuquia@camarajuquia.sp.gov.br

Home Page: www.camarajuquia.sp.gov.br

Rua Martins Coelho, 96 – Centro – CEP 11800-000 – JUQUIÁ – SÃO PAULO